

結果の要約

合格

結果の要約 システム:

***** 計算ケース - 1 X方向 *****

各外径毎の許容スパンに対する最大比率

外径	相当配管スパン長(m)	許容スパン長(m)	比率	判定	組み合わせ番号
60.500	6.450	7.100	0.908	合格	9

各外径毎の変位吸収能力に対する最大比率

外径	投影長(m)	相対変位量(mm)	変位吸収能力(mm)	比率	判定	組み合わせ番号
60.500	2.240	21.60	57.29	0.377	合格	12

***** 計算ケース - 1 Y方向 *****

各外径毎の許容スパンに対する最大比率

外径	相当配管スパン長(m)	許容スパン長(m)	比率	判定	組み合わせ番号
60.500	6.900	7.100	0.972	合格	17

***** 計算ケース - 1 Z方向 *****

各外径毎の許容スパンに対する最大比率

外径	相当配管スパン長(m)	許容スパン長(m)	比率	判定	組み合わせ番号
60.500	7.056	7.100	0.994	合格	176

各外径毎の変位吸収能力に対する最大比率

外径	投影長(m)	相対変位量(mm)	変位吸収能力(mm)	比率	判定	組み合わせ番号
60.500	0.900	9.10	9.33	0.975	合格	65